

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Lindapter International
Lindsay House, Brackenbeck Road
Bradford, BD7 2NF
UK

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Lindapter International
Lindsay House, Brackenbeck Road
Bradford, BD7 2NF
UK

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Trägerklemmverbindung Typ A und B
Steelwork Fixing Type A and B

Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M03/19

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13183106
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3537 5862
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-1204/98

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2025-03-04
bis / *until* 2030-03-03



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2025-03-04

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgeannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13183106

Typbezeichnung:	Trägerklemmverbindung Typ A und B			
Beschreibung:	Klemmen auch für dynamische Belastungen (z.B. Krane). Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherungen am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Flanschneigungen bis zu 5° möglich. Oberfläche galvanisch oder feuerverzinkt			
Bemessungsdaten:	Bei Schraube 8.8 (Sicherheitsfaktor 5:1)			
	Größe	Zuglast	Schublast bei 2 Schrauben	Anziehmoment
	A08	1,0 kN	---	6 Nm
	A10	1,5 kN	---	20 Nm
	A12	5,8 kN	0,9 kN	69 Nm
	A16	8,5 kN	1,7 kN	147 Nm
	A20	14,7 kN	3,0 kN	285 Nm
	A24	19,7 kN	4,5 kN	491 Nm
Zubehörteile:	Unterlegscheiben und Stücke zur Höhenanpassung und Neigungsausgleich Typ CW, P1,2, T und W			
Anmerkung:	Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch allein mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht. Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.			



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2025-03-04

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13183106

Type Designation:	Steelwork Fixing Type A and B			
Description:	The clamps are suitable for static and dynamic loads (for example cranes). The recessed top in the Type A holds the bolt captive while the nut is tightened. Suitable for parallel and tapered flanges up to 5°. Malleable Iron, zinc plated or hot-dip galvanized			
Technical Data:	For bolts grade 8.8 (factor of safety 5:1)			
	Size	Tensile Load	Frictional load 2 bolts	Torque
	A08	1,0 kN	---	6 Nm
	A10	1,5 kN	---	20 Nm
	A12	5,8 kN	0,9 kN	69 Nm
	A16	8,5 kN	1,7 kN	147 Nm
	A20	14,7 kN	3,0 kN	285 Nm
	A24	19,7 kN	4,5 kN	491 Nm
Accessories:	Packing pieces are available to increase the clamping range to suit larger flange thicknesses, type CW, P1, P2, and W			
Remark:	The correct tail length is selected when the nose of the clamp sits correctly on the flange and the tail is positioned correctly on the location plates. Additional packing pieces are available for larger clamping thicknesses.			



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2025-03-04